



Service santé-environnement

Bastia, le 19 mai 2026

COM.COM MARANA GOLO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE LUCCIANA
MAIRIE DE LUCCIANA
20290 LUCCIANA

Type Code Nom
Prélèvement 00120950
Unité de gestion 0247 COM.COM MARANA GOLO
Installation UDI 002173 PLAINE - LAGUNE
Point de surveillance P 0000002308 SIVOM MARANA
Localisation exacte ROBINET LABORATOIRE
Commune LUCCIANA

Prélevé le : jeudi 16 avril 2026 à 08h20
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : BB

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	16,2 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6,9 unité pH			6,50	9,00
----	--------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,33 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,38 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : BADD

Code SISE de l'analyse : 00118539

Référence laboratoire : 169117

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
----------------------	--------------	--	--	--	--

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Nonylphénol	<0.02 µg/L				
-------------	------------	--	--	--	--


STEROIDES

17b-estradiol	<50 ng/L				
---------------	----------	--	--	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00120950)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

